

Суреншова С.И.



Акционерное общество
коммунальных электрических сетей Саратовской области

ОБЛКОММУНЭНЕРГО

ФИЛИАЛ ЭНГЕЛЬСКИЕ МЕЖРАЙОННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Россия, 413100, Саратовская область,
г. Энгельс, ул. Льва Кассиля, 17
Телефон/факс: (8453) 54-02-64, 54-04-32, 54-05-86
E-mail: 02@oke64.ru
Сайт: http://oao-oke.ru

Код предприятия 47735275
Р/с № 40702810656170101262
Поволжский Банк ПАО Сбербанк
К/с № 30101810200000000607 БИК 043601607
ИНН 6454038461 КПП 644943002

Дата 08.06.2021 № 168

На № _____ от _____

**Первому заместителю главы
Краснокутского
муниципального района
Саратовской области
С.М.Дородному**

Уважаемый Сергей Михайлович!

В ответ на письмо исх. 02-08/2865 от 25.05.2021г. сообщаем, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта капитального строительства (индивидуальный гараж) по адресу: **Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, ул.Рабочая, д 110, бокс Ж, гараж №20**, кадастровый номер земельного участка № **64:17:190149:115**, максимальной мощностью 15 кВт, 0,4 кВ (**III категория надежности**), возможно осуществить к электрическим сетям АО «Облкоммунэнерго», в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27 декабря 2004 г.). На основании поданных заявок на технологическое присоединение правообладателями земельных участков.

<p>Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Разработать проект электроснабжения и согласовать с Краснокутским отделением филиала "ЭМЭС" АО «Облкоммунэнерго». • Построить ЛЭП-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-316 до границы участка, на котором будет располагаться присоединяемый объект заявителя (автозаправочная станция). • На вводе установить и смонтировать вводное устройство типа ВРУ, устройство защитного отключения. Проектом обеспечить селективность защиты. • Место установки прибора учета электроэнергии
---	--

02-12/1054
08.06.2021

	согласовать с Краснокутским отделением филиала "ЭМЭС" АО «Облкоммунэнерго»
Предельная свободная мощность существующих сетей	От ближайшей точки подключения ВЛИ-0,4 кВ ТП-316 до 15 кВт, 0,4кВ.
Максимальная нагрузка подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения	Максимальная нагрузка объекта определяется заявителем на основании проектной документации объектов капитального строительства.
Сроки подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения	Сроки подключения объекта определяется заявителем.
Срок действия технических условий	Исходя из запрашиваемой нагрузки от 2 до 5 лет.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения	Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Постановлением комитета Государственного регулирования тарифов Саратовской области 80/3 от 30.12.2016 г.

Начальник Краснокутского
отделения-главный инженер
филиала "Энгельсские
межрайонные электрические сети"
АО "Облкоммунэнерго"



В.А. Крутов

**Краснокутское муниципальное унитарное
предприятие
«Краснокутский Водоканал+»**

г.Красный Кут, ул. Коммунистическая 5
Тел/факс: 8 (84560) 5-26-06,
Тел.: 8 (84560) 5-16-31,
ИНН/КПП 6417000445/641701001

р/с 40702810056000003182
Краснокутское отделение № 8622/0728
ОАО «Сбербанк России»
ОГРН 1136413000415

**Предварительные технические условия
на водоснабжение
№ 159 от 15.06.2021г.**

Настоящие технические условия не являются основанием для проектирования.
Наименование объекта: Жилое помещение
Адрес объекта: Саратовская область, г. Красный Кут, ул. Рабочая д.110, бокс Ж, гараж № 20
Заявитель: Администрация Краснокутского муниципального района Саратовской области
Водоснабжение: по данному адресу нет возможности провести воду. Трассы проходят ул. Рабочая
Водоотведение: по данному адресу врезку в центральную канализации нет возможности.

Директор КМУП «Краснокутский Водоканал+» _____

Демяненко А.М.

Гл. инженер _____

Чинов С.А.

И.о.инженера ПТО _____

Шульгина Л.В.



Филиал АО «ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ» в р.п. Степное
Участок в г. Красный Кут
ул. Урожайная, 12
г. Красный Кут, 413230
телефон: (84560) 5-31-81

Первому заместителю главы администрации района

С.М Дородному

От Начальника участка в г. Красный Кут филиала

АО «Газпром газораспределение Саратовская обл» в р.п Степное

Лощинина А.Н

Сейсмооб СВ
для учета в ведомств
[Подпись] 106204

Уважаемый Сергей Михайлович!

На Ваш запрос от 25.05.2021 № 02-08/2855 о технической возможности подключения объектов капитального строительства.

Довожу до Вашего сведения, что на объект Саратовская обл.г. Красный Кут ул.Рабочая д.110 бокс Ж, гараж №20 имеется техническая возможность подключения.

В качестве источника газоснабжения могут быть использованы газораспределительные сети от ГРС Красный Кут

28.05.2021 г

Начальник участка в г. Красный Кут

А.Н Лощинин

Администрация
Краснокутского
муниципального района
« 31. 05 2021 г.
№ 02-121952