

15.06.2021 г. № ППО/21/499

Первому заместителю главы  
администрации района

С.М.Дородному

О подключении объектов капитального  
строительства

*Соловьев СВ*  
*Григорьев*  
*Кобзарь*

**Уважаемый Сергей Михайлович!**

В ответ на обращение исх. №02-08/2867 от 25.05.2021г (вх.ППО/31/17 от 25.05.2021г.) по вопросу подключения к электрическим сетям объекта личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: **Саратовская область, Краснокутский район, с.Лавровка, переулок 1-ый, дом 21А**, кадастровый номер земельного участка № **64:17:100101:1152**, максимальной мощностью 15кВт, напряжением 0,4кВ (3 категория надежности), сообщая Вам следующее.

Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в соответствии с «Правилами технологического присоединения...» (утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861) (далее Правила ТП) на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом (далее Заявитель), в сроки, установленные Правилами ТП. Мероприятия, необходимые для технологического присоединения объекта (требования по усилению существующей электрической сети, строительству новых объектов электросетевого хозяйства и т.д.) указываются в Приложение №1 (технические условия) к договору об осуществлении технологического присоединения.

Для заключения договора на технологическое присоединение Заявитель обращается в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение соответствующей формы с приложением необходимого комплекта документов. Перечень документов, прикладываемых к заявке на технологическое присоединение, указан в Правилах ТП.

С учетом вышеизложенного, **предварительно** сообщая Вам, что электроснабжение объекта капитального строительства, расположение которого планируется на земельном участке с разрешенным видом использования личного подсобного хозяйства по адресу: Саратовская область, Краснокутский район, с.Лавровка, переулок 1-ый, дом 21А, кадастровый номер земельного участка № 64:17:100101:1152, с максимальной разрешенной мощностью 15 кВт, возможно осуществить от опоры 4-07/2 по ВЛ-0,4кВ №4 от ТП-92 по ВЛ-10кВ №50 от ПС 35кВ Ахмат

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	
Предельная свободная мощность существующих сетей	От ближайшей точки подключения ВЛ-0,4кВ ТП-92 – до 15кВт, напряжением 0,4кВ
Максимальная нагрузка подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения	Определяется перечнем энергопринимающих устройств Заявителя и указывается им в заявке на технологическое присоединение.
Сроки подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения	Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению исчисляется со дня заключения договора и не может превышать: а) 4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям

Краснокутский район  
Муниципальное образование  
02-12/1099  
15.06.2021 г.  
№

	<p>классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики;</p> <p>б) 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 «Правил технологического присоединения...», если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.</p>
Срок действия технических условий	Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения	Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств определяется Постановлениями комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области 37/9 от 29.12.2020г.

Начальник Краснокутского РЭС \_\_\_\_\_



Тарабрин Д.С.

# Краснокутское муниципальное унитарное предприятие «Краснокутский Водоканал+»

г.Красный Кут, ул. Коммунистическая 5  
Тел/факс: 8 (84560) 5-26-06,  
Тел.: 8 (84560) 5-16-31,  
ИНН/КПП 6417000445/641701001

р/с 40702810056000003182  
Краснокутское отделение № 8622/0728  
ОАО «Сбербанк России»  
ОГРН 1136413000415

## Предварительные технические условия на водоснабжение № 157 от 15.06.2021г.

**Настоящие технические условия не являются основанием для проектирования.**

**Наименование объекта:** Жилое помещение

**Адрес объекта:** Саратовская область, Краснокутский р-он, с.Лавровка переулоч 1-ый, дом 21

**Заявитель:** Администрация Краснокутского муниципального района Саратовской области

**Водоснабжение**

Источником водоснабжения для объекта является центральный трубопровод d-219мм сталь

Напор сети в трубопроводе 1,5 – 1,8 Атм.

Подключение возможно подключить от центральной водопроводной трасс проходящей по переулочу 1-ый.

Способ врезки в существующую сеть: резьбы d-25, кран d – 25 мм, труба -25,

На месте врезки трубы установить колодец ж/б (d- колодца 1000 – 1200мм.) С установкой пожарного гидранта. Колодец должен быть накрыт крышкой. Колодец подключения находится на обслуживании абонента. Установить отсекающий кран, глубина заложения трубы 1,7-2,0 м.

На водопроводном вводе обязательно установить водомерный узел

В случае перехода водопровода через дорожное полотно, необходимо произвести прокол трубой большего диаметра.

**Условия:**

1. Работы по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения должны быть выполнены за счет средств правообладателя земельного участка.
2. Строительно – монтажные работы должны выполняться под надзором эксплуатирующей организацией.
3. Настоящие технические условия действительны при обязательном выполнении владельцем «Правил устройства абонентских вводов».

**Срок подключения** объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 18 месяцев от даты заключения договора о подключении, если иные строки не предусмотрены условиями договора о подключении.

**Срок действия** настоящих технических условий: три года от даты выдачи.

Директор КМУП «Краснокутский Водоканал+» \_\_\_\_\_


Гл. инженер \_\_\_\_\_

И.о.инженера ПТО \_\_\_\_\_

Демяненко А.М.

Чиннов С.А.

Шулгина Л.В.



**Краснокутское муниципальное унитарное  
предприятие  
«Краснокутский Водоканал+»**

г.Красный Кут, ул. Коммунистическая 5  
Тел/факс: 8 (84560) 5-26-06,  
Тел.: 8 (84560) 5-16-31,  
ИНН/КПП 6417000445/641701001

р\с 40702810056000003182  
Краснокутское отделение № 8622/0728  
ОАО «Сбербанк России»  
ОГРН 1136413000415

**Предварительные технические условия  
на водоснабжение  
№ 161 от 15.06.2021г.**

**Настоящие технические условия не являются основанием для проектирования.**  
Наименование объекта: Жилое помещение  
Адрес объекта: Саратовская область, Краснокутский район, с.Лавровка переулок 1-ый,д.21  
Заявитель: Администрация Краснокутского муниципального района Саратовской области.  
Водоотведение: по данному адресу центральная канализация отсутствует.

Директор КМУП «Краснокутский Водоканал+» \_\_\_\_\_ Демяненко А.М.

Гл. инженер \_\_\_\_\_ Чинов С.А.

И.о.инженера ПТО \_\_\_\_\_ Шульгина Л.В.



Филиал АО «ГАЗПРОМ  
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ  
ОБЛАСТЬ» в р.п. Степное  
Участок в г. Красный Кут  
ул. Урожайная, 12  
г. Красный Кут, 413230  
телефон: (84560) 5-31-81

Первому заместителю главы администрации района

С.М Дородному

От Начальника участка в г. Красный Кут филиала

АО «Газпром газораспределение Саратовская обл» в р.п Степное

Лощинина А.Н

*Согласно с  
для использования в работе*  
*С.М. Дородному*

**Уважаемый Сергей Михайлович!**

На Ваш запрос от 25.05.2021 № 02-08/2857 о технической возможности подключения объектов капитального строительства.

Довожу до Вашего сведения, что на объект Саратовская обл.с. Лавровка переулок 1-ый д.№21А имеется техническая возможность подключения.

В качестве источника газоснабжения могут быть использованы газораспределительные сети от ГРС Красный Кут2

28.05.2021 г

Начальник участка в г. Красный Кут



А.Н Лощинин

Администрация  
Краснокутского  
муниципального района  
«31» 05 2021 г.  
№ 02-421950